

Dokumentation Temperaturmessungen für Monat / Jahr

Gerät	Kühlschrank 1	Kühlschrank 2	Kühlschrank 3	Kühlhaus	Gefriertruhe	Kühltruhen	gemessen von	geprüft durch
Solltemperatur	2°C	4°C	8°C	4°C	-18°C	7°C		
1	2°C	4°C	8°C	4°C	-19°C	7°C	Na	Müller
2	1°C	4°C	7°C	4°C	-18°C	7°C	Schm	Müller
3	4°C (A)	4°C	6°C	4°C	-17°C	7°C	Schm	Müller
4	2°C	10°C (B,C,D)	6°C	4°C	-18°C	8°C	Mei	Müller
5	2°C	4°C	7°C	5°C	-18°C	10°C (A)	Mei	Müller
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Täglich gemessene Temperatur

Bei einer Abweichung von der Soll-Temperatur

Namenszeichen des durchführenden Mitarbeiters

Kontrollvermerk des verantwortlichen Mitarbeiters

Bei Abweichung getroffen Korrekturmaßnahme(n):

- (A) Korrektur der Kühltemperatur
- (B) Information an Verantwortlichen

- (C) Reparaturauftrag an Fachfirma
- (D) Ware ganz / teilweise verworfen